

В связи с участившимися случаями повреждения энергооборудования при проведении полевых сельскохозяйственных работ энергетики напоминают о необходимости строгого соблюдения правил производства работ вблизи энергообъектов и в охранных зонах воздушных линий электропередачи

Охранная зона воздушной линии электропередачи – это зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии для воздушной линии электропередачи: до 1 кВ – 2 м; 6 –10 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСОВАНИЯ С СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

- Полевые работы с применением с/х машин и оборудования высотой более 4 метров или работы, связанные со вспашкой земли.

- Полив с/х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров.

- Строительство, ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

- Земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра).

- Горные, взрывные, мелиоративные работы.

- Посадка и вырубка деревьев и кустарников.

- Дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы.

- Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.

- Остановка, заправка, ремонт машин и механизмов под действующими ЛЭП.

Движение машин под проводами ЛЭП допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре.